

Checkliste Urlaubsunterkunft

1. Eingang	
• Der Eingang ist stufenlos erreichbar (max. Schwelle 3 cm)	ja/nein
• Am Eingang ist eine Stufe von _____ cm zu überwinden	ja/nein
• Zur Überwindung ist eine Rampe (max. 6 %) vorhanden	ja/nein
2. Türen	
• Alle Türen haben eine lichte Weite von mindestens 90 cm	ja/nein
3. Aufzug	
• Der Aufzug ist ohne Stufen erreichbar	ja/nein
• Die Aufzugtür hat eine lichte Weite von 90 cm	ja/nein
• Aufzugtiefe: mindestens 140 cm	ja/nein
• Aufzugbreite: mindestens 110 cm	ja/nein
4. Zimmer	
• Die Zimmer (inkl. Speiseräume) sind stufenlos erreichbar	ja/nein
• Die Bewegungsfläche vor den Möbeln (Bett/Schrank) beträgt mindestens 150 cm x 150 cm (= Wendepplatz für Rollstuhl)	ja/nein
• Lichte Durchfahrbreite neben dem Bett (mind. 100 - 120 cm)	ja/nein
• die Zimmer sind mit Bad / Dusche / WC / Waschbecken versehen Achtung: Brauche ich eine freistehende Dusche oder kann ich noch in die Badewanne steigen, um dort zu duschen.	ja/nein
• In der Dusche sind Haltegriffe vorhanden	ja/nein
5. Flure	
• Die Flure haben eine Mindestbreite von 150 cm	ja/nein
• Im Flur gibt es eine Abstellmöglichkeit für den Rollstuhl	ja/nein
6. Toilette	
• Die Toilettentür ist mindestens 90 cm breit	ja/nein
• Neben dem WC-Becken ist ein freier Raum von mind. 80 cm	ja/nein
• Die freie Bewegungsfläche im Bad/WC (ohne hervorragenden Gegenstand wie z. B. Waschbecken) ist mind. 140 cm	ja/nein
• Haltegriffe vorhanden	ja/nein
7. Parkmöglichkeit	
• Parkmöglichkeiten sind _____ m vom Eingang entfernt	
• Der Parkplatz ist überdacht	ja/nein
• Bei Tiefgarage: Kann die Garage vom Auto aus geöffnet werden (Fernbedienung, Schlüsselschalter in der Einfahrt, Zugseil beim Ausfahren)	ja/nein
8. Umgebung	
• Die nähere Umgebung ist eben / hügelig / steil	